


ОКП 363190

Утвержден

5Н.130.00.00РЭ-ЛУ



Установка оседиагонального насоса

УОДН-С 240-175-150-Т

Оседиагональный насос

ОДН 240-175-150-Т

Руководство по эксплуатации

5Н.130.00.00-03РЭ

Содержание

1. Основные сведения об изделии.....	3
2. Основные технические данные.....	4
3. Устройство и принцип работы.....	7
4. Указание мер безопасности.....	13
5. Подготовка изделия к работе.....	14
6. Порядок работы.....	15
7. Техническое обслуживание и ремонт.....	16
8. Возможные неисправности и способы их устранения.....	22
Приложение А (обязательное) - Регистрация работ по техническому обслуживанию и ремонту.....	24

Перф. прилчн.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Инв. № подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Лобанова			
Проф.	Германов			
Н.контр.	Лобанова			
Утв.	Крейцбергс			

Установка оседиагонального насоса
УОДН-С 240-175-150Т
Оседиагональный насос
ОДН 240-175-150
Руководство по эксплуатации

5Н.130.00.00-03РЭ

Лит. Лист Листов
3 24

АО "Корвет"

1 Основные сведения об изделии

1.1 Установка оседиагонального насоса (далее по тексту насосная установка) УОДН-С 240-175-150-Т, насос оседиагональный (далее по тексту насос) ОДН 240-175-150 предназначены для перекачивания вязких и загрязненных взвешенными примесями жидкостей:

- промышленных сточных вод;
- нефти и нефтепродуктов, в том числе откачка их проливов и остатков из емкостей;
- неоднородных по плотности и вязкости жидкостей с высоким содержанием газа;
- при ремонте участков нефте-нефтепродуктопроводов.

1.2 Насосные установки комплектуются двигателями взрывозащищенного исполнения.

1.3 Насосные установки эксплуатируются в условиях умеренного климата (У), категорий размещения 2, 5 с номинальной температурой окружающей среды не выше 40°C и не ниже минус 40°C по ГОСТ 15150.

1.4 Насосы и насосные установки изготавливаются в следующих модификациях, согласно таблице 1.

Таблица 1

Условное обозначение насоса, насосной установки	Обозначение исполнения по КД
ОДН 240-175-150-В-Т	5Н.130.10.00-03
УОДН-С 240-175-150-В-55-Т	5Н.130.00.00-03

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

Лист
4

1.5 Схема условного обозначения насоса, насосной установки:

- УОДН-С - установка оседиагонального насоса в комплекте с самовсасывающим оборудованием;
- ОДН - тип насоса - оседиагональный насос;
- 240 - диаметр рабочего колеса, мм;
- 175 - условный проход входного (всасывающего) патрубка;
- 150 - условный проход выходного (напорного) патрубка;
- В - вертикальное исполнение выходного патрубка;
- 55 - мощность электродвигателя, кВт;
- Т - торцовое уплотнение.

1.6 Перекачиваемые жидкости, указанные в п.1.1 должны обладать в условиях эксплуатации достаточной текучестью без подогрева.

2 Основные технические данные

Основные технические данные насоса и насосной установки приведены в таблицах 2, 3 и на рисунке 1.

Таблица 2

Наименование основных параметров, единицы измерения	Значение
1	2
1 Подача, м ³ /час	50 ... 300
2 Напор, м	70 ... 32
3 Высота всасывания, м, не более	8
4 Температура перекачиваемой жидкости, °C *:	-20...90
5 Объемная концентрация твердых частиц, %, не более	10
6 Максимальный размер твердых частиц, мм	5
7 Вязкость перекачиваемой жидкости, сСт, не более	500
8 Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м ³ , не более	1000
9 Мощность привода, кВт	55

Изм. № подл.	Подл. и дата	Взам. изм. №	Изм. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

Лист
5

Продолжение таблицы 2

1	2
10 Частота вращения вала насоса, об/мин	3000 ₋₈₀
11 Присоединительные размеры фланцев Ру 1,6МПа (16 кгс/см ²), исполнение 1	ГОСТ 12815
- всасывающий	Dy 175**
- напорный	Dy 150***
Примечание - Значение параметров по п.п. 1, 2, 3 для воды	
* При условии обеспечения:	
- текучести;	
- отсутствия фазового перехода жидкости в твердую фазу;	
- вязкости, не превышающей предельно допустимую величину 500 сСт.	
** Уменьшение условного прохода не допускается	
*** Изменение условного прохода должно обеспечить работу насоса в рабочем интервале характеристики в соответствии с рисунком 1	

2.2 Рост гидравлических потерь при перекачивании вязких жидкостей снижает показатели насоса, что ведет к уменьшению полезной мощности.

В зависимости от числа Рейнольдса по рекомендациям, изложенным в ГОСТ 6134, определяются коэффициенты пересчета на вязкие жидкости с характеристик, полученных на холодной воде

В частности, для мазута 100, разогретого до 60°C, вязкостью 500сСт коэффициенты снижения напора - К_н; подачи - К_Q и коэффициента полезного действия (к.п.д.) - К_η составляют ориентировочно:

К_н - 0,9;

К_Q - 0,89;


К_η - 0,46.

5Н.130.00.00-03РЭ

Лист

6

2.3 Во избежание перегрузок электродвигателя при перекачивании других высоковязких жидкостей необходимо обеспечить такой разогрев, чтобы их вязкость не превышала 500 сСт.



Q - подача, H - напор, N - мощность

Рисунок 1 - Характеристики насоса ОДН 240-175-150, насосной установки УОДН-С 240-175-150 на воде

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф.	Инф. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

Лист
7

Таблица 3

Условное обозначение насоса и насосной установки	Обозначение по КД	Наименование параметров			Масса, кг, не более	
		Габаритные размеры, мм, не более				
		длина	ширина	высота		
ОДН 240-175-150-В-Т	5Н.130.10.00	532	518	675	138	
УОДН-С 240-175-150-В-55-Т	5Н.130.00.00	1800	1150	1500	1080	

3 Устройство и принцип работы

3.1 Устройство насосной установки УОДН-С 240-175-150 в соответствии с рисунком 2. Насосная установка состоит из оседиагонального насоса (1), вихревого насоса (16) и асинхронного электродвигателя (2), смонтированных на раме (3). Привод насоса от электродвигателя осуществляется с помощью муфты дисковой полужесткой МДП-2 (4), которая закрывается защитным кожухом (5).

На входе в насос устанавливается переходник всасывающий (7), на котором имеется гнездо для установки датчика давления, устанавливаемого, при необходимости, на предприятии - потребителе.

На выходе из насоса (1) устанавливается переходник напорный (8) через затвор дисковый (21). В верхней точке переходника напорного (8) устанавливается кран (6) для стравливания воздуха при заполнении полости насоса перекачиваемой жидкостью с возможностью слива

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	5Н.130.00.00-03РЭ	Лист
						8

жидкости через трубопровод дренажа (13). Через кран шаровой (27) осуществляется слив остатков рабочей жидкости из насоса.

На раму (3) устанавливается насос вихревой (16). К всасывающему патрубку вихревого насоса присоединяется трубопровод вакууммирования (14), с помощью которого происходит вакууммирование всасывающей магистрали. Другим концом трубопровод стыкуется с диффузором насоса (1). К выходному фланцу вихревого насоса присоединяется трубопровод отвода (15), который стыкуется с переходником напорным (8).

На линиях всасывания и нагнетания вихревого насоса установлены краны шаровые (17) и (18) Ду 65 и Ду 50 соответственно. Также на линии нагнетания предусмотрен бачок (22) для залива перекачиваемой жидкости. Монтаж и эксплуатация вихревого насоса в соответствии с руководством по эксплуатации на насос.

На раме (3) монтируется щит КиП (9), на котором устанавливаются приборы для замера давления - мановакуумметр (10) на линии всасывания и манометр (11) на линии нагнетания в насосе (1).

При монтаже насосной установки к всасывающему и нагнетательному отводам стыкуются рукава с быстросъемными соединениями (БРС)Ду 150.

Манометр и мановакуумметр выполнены с мембранными разделителями, а соединительные трубы наполнены низкотемпературной незамерзающей жидкостью.


Для удобства ремонта и эксплуатации на линиях замера давления и на дренажном отверстии в улитке установлены краны шаровые Ду 20 - 6шт. (27, 28, 29, 30, 31, 32).

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взлм. инв. №	Инв. № дубл	Подл. и дата



1-насос; 2-электродвигатель; 3-рама; 4-муфта; 5-корк; 6-кран шаровой Dy20; 7-переходник всасывающий; 8-переходник напорный; 9-щит КИП; 10-мановакумометр; 11-манометр; 12-кран шаровой Dy15; 13-трубопровод дренажа клапана; 14-трубопровод вакумирования; 15-трубопровод отвода; 16-насос вихревой; 17-кран шаровой Dy 65; 18-тайка накидная; 20-трубопровод дренажа уплотнения; 21-затвор дисковый; 22-бачок; 23-каркас; 24-трубопровод слива; 25-термометр; 26-корпус термометра; 27,28,29,30,31,32-краны шаровые Dy 20; 33-трубопровод дренажа насоса

Рисунок 2 - Устройство насосной установки УОДН-С 240-175-150

5Н.130.00.00-03РЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

На трубопроводе дренажа уплотнения (20) предусмотрен кран Dy 15 (12) для исключения негерметичности торцевого уплотнения при вакууммировании всасывающей магистрали.

Для контроля герметичности торцевого уплотнения, во время работы насосной установки, кран (12) должен быть открыт.

3.2 Устройство оседиагонального насоса в соответствии с рисунком 3.

Насос состоит из корпуса (1), улитки (2), корпуса подшипниковых опор (3) и ротора.

Ротор насоса состоит из вала (4), шнека (5), втулки распорной (6), крыльчатки (7) и гайки (8). Шнек и крыльчатка фиксируются на валу с помощью шлицевых соединений, в осевом направлении поджимаются гайкой (8), которая крепится на валу винтом (9). Ротор вращается в подшипниках (10) и (11) типов QJ312MA SKF и QJ314MA SKF соответственно. Смазка подшипников - LGHP2 SKF.

Полость под крыльчаткой отделена от полости подшипников торцевым уплотнением 60УТ17 00.00 или 60УТ16 00.00 с доработкой (21), которое представляет собой блок монтажной готовности, устанавливаемый в корпус подшипниковых опор с помощью винтов (25). Устройство, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание торцевого уплотнения согласно указаниям в его эксплуатационной документации 60УТ17 00.00РЭ или 60УТ16 00.00 с доработкой.

Полость подшипников со стороны входа вала уплотняется манжетой (19), которая устанавливается в крышке (17), с кольцом (26).


Для смазки подшипников (10 и 11) служат масленки (20), при помощи которых смазка подается через каналы и отверстия в корпусе (3) в полость подшипников. При подаче смазки пробка (18) с прокладкой (30) должны быть сняты для возможности вытекания

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взлм. инв. №	Инв. № дубл	Подл. и дата



5Н.130.00.00-03РЭ

Рисунок 3 - Устройство насоса ОДН 240-175-150

отработанной смазки.

Температура подшипников (10 и 11) измеряется термометрами (25), которые устанавливаются через корпуса (26) в корпус насоса.

Регулировочное кольцо (15) предназначено для обеспечения зазоров Г или Д между шнеком и корпусом. Втулка регулировочная (16) предназначена для регулирования зазора В между крыльчаткой и корпусом опор.

Уплотнение и герметизация полости улитки с корпусом (1) и корпусом опор (3) осуществляется круглыми резиновыми кольцами (27), изготовленными из смеси резиновой СБ-26 ТУ 2512.003.45055793.

Контроль за возможными утечками перекачиваемой жидкости через торцевое уплотнение осуществляется посредством трубопровода дренажа (24).

Для заземления насоса предусмотрен заземляющий элемент (22). На раму насос устанавливается с помощью кронштейнов (14) и (28).

После длительного простояния установки при отрицательных температурах, во избежание разрушения торцевого уплотнения, в насосе предусмотрен трубопровод пропаривания (23) - место для подвода горячего пара.

3.3 По принципу действия оседиагональный насос относится к группе шнекоцентробежных насосов. Для увеличения давления на входе в крыльчатку (7) и предотвращения кавитации применяется шнек (5). Крыльчатка является центробежным колесом. В ней преобразование механической энергии в энергию жидкости совершается во вращающихся каналах.

Механическая энергия подводится к валу насоса от электродвигателя. Крутящий момент с вала электродвигателя с помощью муфты дисковой полужесткой передается на вал насоса, затем через шлицевые соединение на рабочие колеса (шнек и крыльчатку), где происходит

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

Лист

13

преобразование внешней механической энергии в энергию перекачиваемой жидкости, создавая давление.

Подвод перекачиваемой жидкости осуществляется через фланец Ду 175 горизонтально по оси насоса, а отвод в нагнетательную полость через фланец Ду 150.

Перед пуском насос должен быть заполнен перекачиваемой жидкостью.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПУСК НАСОСА "ВСУХУЮ" ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ТОРЦОВОГО УПЛОТНЕНИЯ.

Направление вращения ротора по часовой стрелке, если смотреть на насос со стороны двигателя.

4 Указание мер безопасности

4.1 К работе с насосными установками должны допускаться лица, ознакомленные с настоящим документом и прошедшие специальный инструктаж.

4.2 Конструкция рамы насосной установки исключает возможность ее самопроизвольного опрокидывания. Во избежание ее перемещения во время работы, насосная установка должна быть надежно зафиксирована.

4.3 Муфта, соединяющая валы двигателя и насоса, должна иметь ограждение.

4.4 Запрещается эксплуатация насосной установки:

- без кожуха ограждения муфты;
- при наличии течи в соединениях насоса;
- в зоне нерабочего интервала характеристики в соответствии с рисунком 1;

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

- с закрытой задвижкой на линии нагнетания более 1 ... 2 мин.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ПОДТЯГИВАТЬ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ И УСТРАНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕФЕКТЫ!

5 Подготовка изделия к работе

5.1 Распаковать насос или насосную установку.

5.2 Проверить комплектность поставки в соответствии с паспортом.

5.3 Произвести расконсервацию поверхностей насоса или насосной установки от смазки и протереть бензином.

5.4 Проверить насос или насосную установку наружным осмотром на отсутствие механических повреждений.

5.5 При монтаже насос надежно закрепить в горизонтальном положении.

5.6 Насосную установку установить и надежно зафиксировать в горизонтальном положении.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ НАСОСА ИЛИ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ К МАГИСТРАЛЯМ ИСКЛЮЧИТЬ МОНТАЖНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ СООСНОСТИ ВАЛОВ НАСОСА И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ!

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

5Н.130.00.00-03РЭ

Лист

15

6 Порядок работы

- 6.1 Кратковременным пуском проверить правильность вращения ротора насоса. Ротор должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя.
- 6.2 Перед запуском насосной установки затвор дисковый (21), краны шаровые (18, 27, 28, 29, 31) должны быть закрыты, краны шаровые (17, 30, 32), кран (6) - открыты.
- 6.3 Открыть кран(28) и заполнить корпус вихревого насоса (16) рабочей жидкостью через заливочный бачок(22). При появлении жидкости изверхнего отверстия бачка закрыть кран(28) и заглушить бачок.
- 6.4 Кратковременным пуском проверить правильность вращения вихревого насоса. Направление вращения должно быть по часовой стрелке, если смотреть со стороны вентилятора электродвигателя.
- 6.5 Включить вихревой насос(16). При появлении жидкости из трубопровода дренажа насоса(33), шаровой кран (32) закрыть, открыть кран(18).
- 6.6 Прокачать трубопроводы перекачиваемой средой в течение 1 ...2 мин. Закрыть кран(6), кран (18), затем кран (17) .
- 6.7 Выключить вихревой насос (16).
- 6.8 Включить оседиагональный насос, медленно открыть затвор дисковый (21) и кран шаровой (31).

Вывести насос на рабочий режим.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ НАСОСА И ПОДВОДЯЩЕЙ МАГИСТРАЛИ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

7 Техническое обслуживание и ремонт

7.1 Техническое обслуживание насоса, насосной установки предусматривает проведение профилактических работ с целью поддержания их в рабочем состоянии. Техническое обслуживание включает в себя следующие работы:

- обслуживание ходовой части насоса для периодической замены через 500 часов работы консистентной смазки в подшипниках;
- обслуживание торцового уплотнения включает в себя периодический контроль утечек.

7.2 При эксплуатации насосной установки необходимо периодически контролировать:

- появление внешних утечек из насоса и системы обвязки вихревого насоса;
- появление значительных вибраций и шума;
- температуру подшипников, температура подшипников должна быть не более 90°C (при наличии установленных термометров).

7.3 Устранение внешней утечки и (или) значительных вибраций и шума в насосе производить заменой уплотнения вала и (или) подшипников при ремонте по техническому состоянию или среднем ремонте с разборкой насоса.

7.4 В случае замены насоса и (или) электродвигателя разборку насосной установки производить в следующей последовательности в соответствии с рисунком 2:

- отстыковать насос (1) от входной и выходной магистралей;
- отстыковать измерительные приборы - мановакуумметр (10) и

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

манометр (11), отвинтив гайки накидные (19) от переходника всасывающего (7) и корпуса насоса (1), отвести капиллярные трубопроводы в сторону;

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И МЕМБРАННЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ С ТРУБОПРОВОДОМ!

- отстыковать всасывающий переходник (7);
- снять дренажный трубопровод (13), отстыковав его от клапана запорного (6) и освободив от хомута;
- отстыковать напорный переходник (8), предварительно отсоединив его от трубопровода отвода (15);
- отстыковать клапан запорный (6);
- снять трубопровод вакуумирования (14);
- снять трубопровод (15) на нагнетательной линии вихревого насоса;
- краны шаровые отсоединить по необходимости;
- снять с рамы (3) вихревой насос (16), отвернув четыре болта крепления, заглушив всасывающее и нагнетательное окна;
- снять кожух (5) с рамы (3);
- демонтировать муфту (4);

Демонтаж муфты (4) произвести в следующей последовательности в соответствии с рисунком 4:

- а) отметить рисками взаимное расположение полумуфт и упругого пакета;
- б) вывернуть крепежные болты, стягивающие полумуфты с упругим пакетом (по шесть болтов на каждую полумуфту), с помощью монтажного приспособления сжать упругий пакет (за счет деформации упругих пластин уменьшается размер по длине на 5 ... 8 мм) и отсоединить его от полумуфт.

ВНИМАНИЕ! УПРУГИЙ ПАКЕТ НЕ РАЗБИРАТЬ!;

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

- снять насос (1) с рамы (3), отвернув четыре болта крепления кронштейнов;
- снять полумуфты с валов насоса и двигателя (при необходимости);
- снять электродвигатель (2) с рамы (3).

7.5 В случае ремонта насоса (замена торцового уплотнения и (или) подшипников), демонтаж ротора и разборку насоса производить в следующей последовательности, в соответствии с рисунком 3:

- разъединить корпус (1) и улитку (2) по месту уплотнительного кольца (27);
- удерживая вал (4) от проворота, снять винт M16 (9) и гайку (8);
- снять шнек (5), регулировочное кольцо (15), крыльчатку (7) и регулировочную втулку (16) с вала (4). Перед разборкой пометить взаимное расположение шнека, крыльчатки и вала риской, которое необходимо обеспечить при последующей сборке, с целью ненарушения балансировки ротора;
- снять торцовое уплотнение (21), пользуясь указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации 60УТ17 00.00РЭ или 60УТ16 00.00РЭ с доработкой, отвернув винты (25), предварительно установив фиксаторы торцового уплотнения на винты M4-6gx6, которые входят в комплект поставки вместе с фиксаторами, в соответствие с паспортом 60УТ17 00.00ПС или 60УТ16 00.00ПС с доработкой;
- снять крышку (17) с манжетой (19) с корпуса опор (3), отвинтив гайки (29);
- извлечь вал с подшипниками;
- снять с вала подшипники и распорную втулку (6);
- при необходимости удалить остатки смазки с вала (4) и корпуса (3).

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

Примечание - Посадочные места под подшипники выполнены с полем допуска:

- в корпусе - H7;
- на валу - к6.

7.6 Осмотреть состояние подшипников, проверить осевой и радиальный люфт, легкость вращения. При необходимости подшипники заменить.

7.7 Осмотреть торцовое уплотнение, руководствуясь указаниями 60УТ1600.00 РЭ. При необходимости заменить.

7.8 Произвести сборку насоса ОДН 240-175-150 в обратной последовательности п.п 7.5:

- перед сборкой все детали очистить, удалить старую смазку с подшипников и промыть, если не было замены подшипников, затем полости подшипников заполнить смазкой LGHP2 SKF. Допускается использовать смазку ЦИАТИМ- 201 ГОСТ 6267;

- установить регулировочное кольцо (15) и регулировочную втулку (16) теже, что и были установлены до разборки насоса;

- на посадочные места деталей и резиновые кольца (26, 27) нанести тонкий слой смазки ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433;

- торцовое уплотнение установить, руководствуясь указаниями в эксплуатационной документации 60УТ1600.00РЭ;

- гайку (8) устанавливать с моментом затяжки 800^{+50} кгс · см;

- при сборке обеспечить выполнение зазоров В, Г или Д в соответствии с рисунком 3.

7.9 Сборку насосной установки УОДН-С 240-175-150-В-55-Т производить в обратной последовательности п. 7.4.


Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

Лист
20

7.9.1. Монтаж муфты и центровка валов осуществляется в соответствии с рисунком 4 и паспортом на муфту.



Выступание или утопание торца вала относительно торца полумуфты до 0,5 мм

Рисунок 4 - Устройство муфты МДП 2 и схема центровки валов

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф.	Инф. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

Установить полумуфты на валы электродвигателя и насоса, если они были сняты, при этом допускается их нагрев до температуры не более 200°C.

7.9.2 Соосность осей валов насоса и электродвигателя определять как наибольшее смещение наружных поверхностей одной полумуфты относительно другой. Допуск соосности должен быть не более 0,4 мм.

7.9.3 Угловое смещение валов насоса и электродвигателя определять как разность наибольшего и наименьшего фактических размеров между торцами полумуфт, которая должна составлять не более 1 мм.

7.9.4 Обеспечение параметров по пп. 7.9.2 и 7.9.3 производить изменением количества подкладок под насосом и электродвигателем и (или) смещением в пределах зазора болтового соединения.

7.9.5 После окончания центровки насос и электродвигатель закрепить на раме. Сориентировать полумуфты и упругий пакет по рискам, установить и развести монтажным приспособлением стянутый пакет.

Полностью собрать муфту, установив крепежные болты, стягивающие полумуфты с упругим пакетом.

7.10 Проведение технического обслуживания и ремонта насосной установки или насоса отмечать в приложении А.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

5Н.130.00.00-03РЭ

Лист
22

8 Возможные неисправности и способы их устранения

8.1 Возможные неисправности насосной установки или насоса, причины и методы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
1 При включении электродвигателя ротор не вращается	1 Нет напряжения в цепи 2 Обрыв в электроцепи	1 Проверить сеть и электрическую цепь 2 То же
2 Появление посторонних шумов (скрежет)	1 Наличие посторонних предметов во внутренних полостях насоса 2 Разрушились подшипники	1 Осмотреть внутренние полости на присутствие посторонних предметов 2 Разобрать насос и заменить подшипники
3 Появление внешней утечки	1 Выход из строя торцового уплотнения 2 Износ уплотнений	1 Разобрать насос и заменить уплотнение 2 Заменить уплотнительные кольца
4 Насос не обеспечивает необходимый напор и подачу	Увеличение зазора между корпусом и рабочим колесом, вследствие его износа	Произвести средний ремонт насоса с заменой корпуса и (или) шнека

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

5Н.130.00.00-03РЭ

Продолжение таблицы 4

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
5 Повышенная вибрация насосной установки	Несоосность валов насоса и электродвигателя или недостаточная жесткость крепления насоса и электродвигателя	Устранить несоосность валов насоса и электродвигателя или восстановить крепление насоса и электродвигателя
6 Перегрев подшипников, сопровождающийся шумом	1 Несоосность валов насоса и электродвигателя или недостаточная жесткость крепления насоса и электродвигателя 2 Загрязнен подшипник, загрязнена смазка	1 Устранить несоосность валов насоса и электродвигателя или восстановить крепление насоса и электродвигателя 2 Промыть подшипники, сменить смазку

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

5Н.130.00.00-03РЭ

Лист
24

Приложение А
(обязательное)

Регистрация работ по техническому
обслуживанию и ремонту

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	Изм. Лист	№ докум.	Подл.	Дата
Дата прове-дения	Наработка с начала эксплуата-ции, ч	Выполненные работы (ремонт)				Подпись		

5Н.130.00.00-03РЭ

Лист
25